



Savuhormi ja tulisija asennettava valmistajan
asennusohjeen mukaan!
Toteutus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta
Ympäristöministeriön asetuksen mukaan!
Tulisija ja hormi on oltava yhteensopivat!

Savuhormi / Rökrör < 24 Kw
Savupiipun lämpötilaluokka T600
CE-merkitty /Hyväksyty



Suvanto 50-134mm:

Huoneistoala / Lägenhetsyta	27,5 m ² + parvi (<1,6m) 10,5 m ²
Kerrosala / Väningsyta	32,0 m ²
Tilavuus / Volym	112,0 m ³
Rakennuksen ala / Byggnadsyta	50,0 m ²
Paloluokka P3	

Painovoimainen ilmarvaihto, tulo- ja poistoilmaventtiilit.